



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. доверия 8 (3952) 40-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по УОБО и Ольхонскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

669001, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 6, 8(39541)3-00-61

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

п. Усть-Ордынский
(место составления акта)

«27» апреля 2021г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 141**

«27» апреля 2021 г. по адресу: 669513, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район
д. Хабаровск, ул. Центральная, 11 (здание школы, здание столовой)

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя главного государственного инспектора Уст-
Ордынского Бурятского округа и Ольхонского района по пожарному надзору Баршуева В.И
№ 141 от 25.03.2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) фамилии, имени, отчества, должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного надзора (контроля) издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка за выполнением ранее выданного предписани
от 23.12.2020 года № 223/1/1 в отношении: Муниципального общеобразовательного
учреждения Хабаровская основная общеобразовательная школа.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 02 рабочих дня/04 часа в период:

с 09 часов 00 мин. по 11 часов 00 мин. 13.04.2021г.;

с 09 часов 00 мин. по 11 часов 00 мин. 27.04.2021г.

(дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уст-
Ордынскому Бурятскому округу и Ольхонскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена (заполняется пр
проведении выездной проверки): Директор МОУ Хабаровская ООШ Урбатов Рома
Анатольевич 25.03.2021 года в 11 часов 00 минут.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор Усть-Ордынского Бурятско
округа и Ольхонского района по пожарному надзору Горохов Владимир Анатольевич

При проведении проверки участвовали: Директор МОУ Хабаровская ООШ Урбатов Роман Анатольевич


В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Ответственное лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1	Ранее выданное предписание № 223/1/1 от 23.12.2020 года устранено.		

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при выездной проверке)


(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- Распоряжение о проведении плановой проверки №141 от 25.03.2021г;
- копия акта выполненных работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации;
- копия инструкции о порядке действия обслуживающего персонала при получении сигналов пожаре и неисправности установок противопожарной защиты;
- инструкция о мерах пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Усть-Ордынского Бурятского округа и Ольхонского района
по пожарному надзору
Горохов В.А.

«27» апреля 2021г.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор МОУ Хабаровская ООШ Урбатов Роман Анатольевич.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

✓ 
(подпись)

«27» апреля 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(-их) проверку)