



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона)

Отдел надзорной деятельности по Усть-Ордынскому Бурятскому округу и Ольхонскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

669001, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 6 8(39541)3-00-61

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 223/ 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору МОУ Хабаровская ООШ Урбатову Роману Анатольевичу

полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

23.12.2020г., в соответствии с распоряжением главного государственного инспектора Усть-Ордынского Бурятского округа и Ольхонского района по пожарному надзору Ебраткина А.А. № 223 от 25.11.2020г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения Хабаровская основная общеобразовательная школа по адресу: 669513, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Хабаровск, ул. Центральная, 11

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 02 рабочих дня /04 часа в период:

с 09 часов 00 мин. по 10 часов 00 мин. 01.12.2020г.

с 09 часов 00 мин. по 12 часов 00 мин. 23.12.2020г.

(дней/часов)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ Хабаровская ООШ Урбатов Р.А.

(фамилия, имя, отчество, должность лица присутствующего при проверке)

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В помещении бойлерной МОУ Хабаровская СОШ по адресу: 669513, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Хабаровск, ул. Центральная, 11, отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54	12.04.2021г.	
2	В помещении столовой по адресу: 669513, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Хабаровск, ул. Цен-	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Основание: Постановление Правительства РФ	12.04.2021г.	

	тральная, 11, на эвакуационном выходе размещается канализационная труба, что является преградой для свободной эвакуации людей. Необходимо переоборудовать трубу, либо предусмотреть пандус.	от 25.04.2012 N 390 (ред. от 20.09.2019) "О противопожарном режиме" 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;		
3	Территория МОУ Хабаровская СОШ по адресу: 669513, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Хабаровск, ул. Центральная, 11, не очищена от сухой растительности.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 1 ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 20.09.2019) "О противопожарном режиме" 77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.	12.04.2021г.	
4	Отсутствуют инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 1 ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 20.09.2019) "О противопожарном режиме" п. 9. На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного. п. 12. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты. п. 64. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	12.04.2021г.	
5	Доработать инструкцию о мерах пожарной безопасности МОУ Хабаровская ООШ в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил про-	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 1 ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Основание: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 20.09.2019) "О противопожарном режиме"	12.04.2021г.	

